

Stückprüfung nach DIN EN 61439-4

Final inspection in accordance with DIN EN 61439-4

Datum / Date: 31.01.2024

Artikelnummer:

item number: 65411ACF

Prüfergebnis:

Test Result:

PASS

Prüfstation:

Test station: WW01

Prüfer:

Auditor:

250

Nr. No.	Prüfung Test	Sollwert min Setpoint min	Sollwert max Setpoint max	Istwert Actual value	Prüfergebnis Result
01	Sichtprüfung nach DIN EN 61439	--	--	--	PASS
02	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
03	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
04	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
05	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
06	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
07	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
08	Durchgangsprüfung_CEE32A	--	--	--	PASS
09	Schutzleiterprüfschritt_1	0,000	0,300	0,059 Ohm	PASS
10	Schutzleiterprüfschritt_2	0,000	0,300	0,066 Ohm	PASS
11	Schutzleiterprüfschritt_3	0,000	0,300	0,059 Ohm	PASS
12	Schutzleiterprüfschritt_4	0,000	0,300	0,069 Ohm	PASS
13	Schutzleiterprüfschritt_5	0,000	0,300	0,061 Ohm	PASS
14	Schutzleiterprüfschritt_6	0,000	0,300	0,068 Ohm	PASS
15	Schutzleiterprüfschritt_7	0,000	0,300	0,060 Ohm	PASS
16	FI-Prüfung_1	5	30	25 mA	PASS
17	FI-Prüfung_2	5	30	26 mA	PASS
18	FI-Prüfung_3	5	30	25 mA	PASS

Stückprüfung nach DIN EN 61439-4

Final inspection in accordance with DIN EN 61439-4

Datum / Date: 31.01.2024

Artikelnummer:
 item number: 65411ACF

Prüfergebnis:
 Test Result: **PASS**

Prüfstation:
 Test station: WW01

Prüfer:
 Auditor: **250**

Nr. No.	Prüfung Test	Sollwert min Setpoint min	Sollwert max Setpoint max	Istwert Actual value	Prüfergebnis Result
01	Sichtprüfung nach DIN EN 61439	--	--	--	PASS
02	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
03	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
04	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
05	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
06	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
07	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
08	Durchgangsprüfung_CEE32A	--	--	--	PASS
09	Schutzleiterprüfschritt_1	0,000	0,300	0,061 Ohm	PASS
10	Schutzleiterprüfschritt_2	0,000	0,300	0,068 Ohm	PASS
11	Schutzleiterprüfschritt_3	0,000	0,300	0,062 Ohm	PASS
12	Schutzleiterprüfschritt_4	0,000	0,300	0,074 Ohm	PASS
13	Schutzleiterprüfschritt_5	0,000	0,300	0,064 Ohm	PASS
14	Schutzleiterprüfschritt_6	0,000	0,300	0,071 Ohm	PASS
15	Schutzleiterprüfschritt_7	0,000	0,300	0,062 Ohm	PASS
16	FI-Prüfung_1	5	30	24 mA	PASS
17	FI-Prüfung_2	5	30	26 mA	PASS
18	FI-Prüfung_3	5	30	26 mA	PASS

Stückprüfung nach DIN EN 61439-4

Final inspection in accordance with DIN EN 61439-4

Datum / Date: 31.01.2024

Artikelnummer:
 item number: 65411ACF

Prüfergebnis:
 Test Result: **PASS**

Prüfstation:
 Test station: WW01

Prüfer:
 Auditor: **250**

Nr. No.	Prüfung Test	Sollwert min Setpoint min	Sollwert max Setpoint max	Istwert Actual value	Prüfergebnis Result
01	Sichtprüfung nach DIN EN 61439	--	--	--	PASS
02	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
03	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
04	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
05	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
06	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
07	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
08	Durchgangsprüfung_CEE32A	--	--	--	PASS
09	Schutzleiterprüfschritt_1	0,000	0,300	0,060 Ohm	PASS
10	Schutzleiterprüfschritt_2	0,000	0,300	0,068 Ohm	PASS
11	Schutzleiterprüfschritt_3	0,000	0,300	0,062 Ohm	PASS
12	Schutzleiterprüfschritt_4	0,000	0,300	0,072 Ohm	PASS
13	Schutzleiterprüfschritt_5	0,000	0,300	0,064 Ohm	PASS
14	Schutzleiterprüfschritt_6	0,000	0,300	0,070 Ohm	PASS
15	Schutzleiterprüfschritt_7	0,000	0,300	0,062 Ohm	PASS
16	FI-Prüfung_1	5	30	25 mA	PASS
17	FI-Prüfung_2	5	30	25 mA	PASS
18	FI-Prüfung_3	5	30	25 mA	PASS

Stückprüfung nach DIN EN 61439-4

Final inspection in accordance with DIN EN 61439-4

Datum / Date: 31.01.2024

Artikelnummer:

Item number: 65411ACF

Prüfergebnis:

Test Result:

PASS

Prüfstation:

Test station: WW01

Prüfer:

Auditor:

250

Nr. No.	Prüfung Test	Sollwert min Setpoint min	Sollwert max Setpoint max	Istwert Actual value	Prüfergebnis Result
01	Sichtprüfung nach DIN EN 61439	--	--	--	PASS
02	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
03	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
04	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
05	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
06	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
07	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
08	Durchgangsprüfung_CEE32A	--	--	--	PASS
09	Schutzleiterprüfschritt_1	0,000	0,300	0,055 Ohm	PASS
10	Schutzleiterprüfschritt_2	0,000	0,300	0,064 Ohm	PASS
11	Schutzleiterprüfschritt_3	0,000	0,300	0,057 Ohm	PASS
12	Schutzleiterprüfschritt_4	0,000	0,300	0,065 Ohm	PASS
13	Schutzleiterprüfschritt_5	0,000	0,300	0,058 Ohm	PASS
14	Schutzleiterprüfschritt_6	0,000	0,300	0,064 Ohm	PASS
15	Schutzleiterprüfschritt_7	0,000	0,300	0,056 Ohm	PASS
16	FI-Prüfung_1	5	30	24 mA	PASS
17	FI-Prüfung_2	5	30	26 mA	PASS
18	FI-Prüfung_3	5	30	26 mA	PASS

Stückprüfung nach DIN EN 61439-4

Final inspection in accordance with DIN EN 61439-4

Datum / Date: 31.01.2024

Artikelnummer:
 item number: 65411ACF

Prüfergebnis:
 Test Result: PASS

Prüfstation:
 Test station: WW01

Prüfer:
 Auditor: 250

Nr. No.	Prüfung Test	Sollwert min Setpoint min	Sollwert max Setpoint max	Istwert Actual value	Prüfergebnis Result
01	Sichtprüfung nach DIN EN 61439	--	--	--	PASS
02	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
03	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
04	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
05	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
06	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
07	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
08	Durchgangsprüfung_CEE32A	--	--	--	PASS
09	Schutzleiterprüfschritt_1	0,000	0,300	0,061 Ohm	PASS
10	Schutzleiterprüfschritt_2	0,000	0,300	0,070 Ohm	PASS
11	Schutzleiterprüfschritt_3	0,000	0,300	0,062 Ohm	PASS
12	Schutzleiterprüfschritt_4	0,000	0,300	0,071 Ohm	PASS
13	Schutzleiterprüfschritt_5	0,000	0,300	0,063 Ohm	PASS
14	Schutzleiterprüfschritt_6	0,000	0,300	0,069 Ohm	PASS
15	Schutzleiterprüfschritt_7	0,000	0,300	0,061 Ohm	PASS
16	FI-Prüfung_1	5	30	15 mA	PASS
17	FI-Prüfung_2	5	30	25 mA	PASS
18	FI-Prüfung_3	5	30	23 mA	PASS

Stückprüfung nach DIN EN 61439-4

Final inspection in accordance with DIN EN 61439-4

Datum / Date: 31.01.2024

Artikelnummer:

item number: 65411ACF

Prüfergebnis:

Test Result:

PASS

Prüfstation:

Test station: WW01

Prüfer:

Auditor:

250

Nr. No.	Prüfung Test	Sollwert min Setpoint min	Sollwert max Setpoint max	Istwert Actual value	Prüfergebnis Result
01	Sichtprüfung nach DIN EN 61439	--	--	--	PASS
02	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
03	Durchgangsprüfung_L1	--	--	--	PASS
04	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
05	Durchgangsprüfung_L2	--	--	--	PASS
06	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
07	Durchgangsprüfung_L3	--	--	--	PASS
08	Durchgangsprüfung_CEE32A	--	--	--	PASS
09	Schutzleiterprüfschritt_1	0,000	0,300	0,058 Ohm	PASS
10	Schutzleiterprüfschritt_2	0,000	0,300	0,066 Ohm	PASS
11	Schutzleiterprüfschritt_3	0,000	0,300	0,059 Ohm	PASS
12	Schutzleiterprüfschritt_4	0,000	0,300	0,069 Ohm	PASS
13	Schutzleiterprüfschritt_5	0,000	0,300	0,060 Ohm	PASS
14	Schutzleiterprüfschritt_6	0,000	0,300	0,068 Ohm	PASS
15	Schutzleiterprüfschritt_7	0,000	0,300	0,059 Ohm	PASS
16	FI-Prüfung_1	5	30	25 mA	PASS
17	FI-Prüfung_2	5	30	25 mA	PASS
18	FI-Prüfung_3	5	30	26 mA	PASS